



Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84
электронная почта: gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84
электронная почта: oao-mchs@mail.ru; телефон 8 (343) 346-10-96

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Краснотурьинск,
городского округа Карпинск, Волчанского городского округа

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2;
тел. 8(34384) 4-39-45; электронная почта: tond-krasnoturinsk@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 164/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 48 комбинированного вида"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Главного государственного инспектора городского округа
Краснотурьинск, городского округа Карпинск, Волчанского городского округа по пожарному
надзору Гринвальда Ильи Александровича о проведении выездной проверки от 17.11.2021 г.
№ 164

в период с «23» ноября 2021 г. по «29» ноября 2021 г.

заместителем начальника ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
подполковником внутренней службы Ярославцевым Андреем Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка территории, здания и помещений МАДОУ "Детский
сад № 48 комбинированного вида", расположенных по адресу: 624440, Свердловская область,
г. Краснотурьинск, ул. Фурманова, 5

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МАДОУ
"Детский сад № 48 комбинированного вида" Кудинова Надежда Павловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации здания.	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	01.11.2022	
2.	Не заменены в установленном порядке средства обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), эксплуатируемые сверх срока службы установленного изготовителем, при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации.	п.25 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	
3.	Не выполнены противопожарными двери электрощитовой (необходимо установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30).	п.7.2.21 252.1325800.2016	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Кудинова Н.П.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

24 " 11 2021 г.


(подпись)

Заместитель начальника ОНДиПР ГО Краснотурьинск,
ГО Карпинск, Волчанского ГО Ярославцев А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

29 " 11 2021 г.





МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы ГО Краснотурьинск,
ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР
Главного управления МЧС России
по Свердловской области)**

ул. Парковая, 2, г. Краснотурьинск, 624450
Тел/факс: 8 (34384) 4-39-45

29.11.2021 № 718-4-28
на № от

Заведующему МАДОУ
«Детский сад № 48
комбинированного вида»

Н.П. Кудиновой

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

В период с 23.11.2021 г. по 29.11.2021 г. заместителем главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Ярославцевым А.А. проведена плановая выездная проверка здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 48 комбинированного вида", расположенного по адресу: 624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Фурманова, 5.

В ходе проведенной проверки в здании детского сада выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации здания (п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
- не заменены в установленном порядке средства обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), эксплуатируемые сверх срока службы установленного изготовителем, при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации (п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479));
- не выполнены противопожарными дверями электроцелитовой (необходимо установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не ниже EI-30) (п.7.2.21 СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»).

В ходе рассмотрения административного дела, возбужденного в отношении должностного лица – заведующего МАДОУ «Детский сад № 48» Кудиновой Надежды Павловны, были установлены причины данных административных правонарушений и условия, способствующие их

совершению, а именно: недостаточное выделение финансовых средств на выполнение противопожарных мероприятий.

Невыполнение указанных противопожарных мероприятий создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья малолетних детей, работников организации и посетителей, при возникновении пожара может привести к его распространению и образованию препятствий для безопасной эвакуации людей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ Вам надлежит принять меры к изысканию и выделению финансовых средств на выполнение противопожарных мероприятий.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах Вам надлежит сообщить заместителю главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору не позднее месячного срока по адресу: 624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2.

Предупреждаю Вас, что за непринятие по Представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.6 КоАП РФ.

Заместитель Главного Государственного инспектора
ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
по пожарному надзору



А.А. Ярославцев

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652718

Владелец Кудинова Надежда Павловна

Действителен с 26.04.2024 по 26.04.2025