

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» августа 2023 г., 66230061000207069674

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Краснотурьинск,  
городского округа Карпинск, Волчанского городского округа Управление надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Свердловская, г Краснотурьинск, ул Парковая, Дом 2, тел. 3438443945, e-mail: [tond-krasnoturinsk@mail.ru](mailto:tond-krasnoturinsk@mail.ru)

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований  
от «01» августа 2023 г. № 2308/017-66/20/ЛНН**

**1. Предостережение объявлено МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 48, адрес юридического лица: ИНН 6617007092**

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

**2. При осуществлении  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**поступили сведения о следующих действиях (бездействии):**

1. В ходе работы комиссии по приемке образовательного учреждения к новому учебному году 01.08.2023 г. в здании Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 48 комбинированного вида", расположенном по адресу: 624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Фурманова, 5 были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности

(приводятся описание, включая адрес (место) (при наличии), действия (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:**

1. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица**  
Пункт: 37. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование**  
Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации здания (п.37 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479); п.4.3.12 СП 1.13130.2020).  
**Устранить до:**
2. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица**  
Часть: 7, Глава: 30, Статья: 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование**  
Для отделки стен группы № 5 применены обои, показатели пожарной опасности которых не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности) (требуется материал с показателями пожарной опасности не более Г1, В2, Д2, Т2) (п.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ).  
**Устранить до:**
3. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица**  
Часть: 7, Глава: 30, Статья: 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование**  
Для покрытия пола лестничной клетки применен линолеум, показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности) (требуется материал с показателями пожарной опасности не более В2, Д2, Т2, РП1) (п.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ).  
**Устранить до:**

4. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для samozакрывания. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица

Пункт: 14. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование

Не все двери, ведущие в лестничные клетки здания, оборудованы приспособлениями для samozакрывания (п.14 Правил противопожарного режима в РФ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020).

Устранить до:

(приведется описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушению обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

### ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 48 комбинированного вида" (ИНН 6617007092) изыскать финансовые средства и принять меры по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. О принятых для исполнения данного предостережения мерах уведомить ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области в срок до 01 октября 2023 года.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника отдела - начальник отделения НДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО (заместитель главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору) Ярославцев Андрей Александрович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7EEF38F9B176EC80C8DB008AB356271B  
Владелец: Ярославцев Андрей Александрович  
Действителен с 06.12.2022 по 29.02.2024

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Ярославцев Андрей Александрович - Заместитель начальника отдела - начальник отделения НДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО (заместитель главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору) телефон: +73438443945, E-mail: tond-krasnoturinsk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале





Прокуратура  
Российской Федерации

Прокуратура  
Свердловской области

Прокуратура г. Краснотурьинска

ул. Ленина, 9, г. Краснотурьинск,  
Свердловская область, Россия, 624440

26.09.2023 № 9-761-2023



Заведующему муниципального  
автономного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Детский сад № 48 комбинированного  
вида»

Кудиновой Н.П.

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

Об устранении нарушений  
федерального законодательства

Прокуратурой г. Краснотурьинск по поручению прокуратуры Свердловской области проведена проверка исполнения законодательства при обеспечении правил противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

В рамках проведенных проверочных мероприятий изучена информация заместителя начальника ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Ярославцева А.А., а также начальника Краснотурьинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Батраченко Г.С. и представленных материалов проверок установлено, что МАДОУ «Детский сад № 48 комбинированного вида» на протяжении длительного времени не исполняет требования противопожарной безопасности объектов и антитеррористической защищенности, чем ставит под угрозу жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

По результатам проведенных профилактических визитов отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО в здании, по адресу: 624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Фурманова, 5, выявлены следующие нарушения:

1. Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации здания;
2. Для отделки стен группы № 5 применены обои, показатели пожарной опасности которых не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности) (требуется материал с показателями пожарной опасности не более Г1, В2, Д2, Т2);
3. Для покрытия пола лестничной клетки применен линолеум, показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности) (требуется материал с показателями пожарной опасности не более В2, Д2, Т2, РП1);



4. Не все двери, ведущие в лестничные клетки здания, оборудованы приспособлениями для самозакрывания.

Также, в здании по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Чапаева, д. 9, выявлены следующие нарушения:

1. Не заменены в установленном порядке средства обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), эксплуатируемые сверх срока службы установленного изготовителем, при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации;

2. Для отделки стен лестничной клетки применены обои, показатели пожарной опасности которых не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности) (требуется материал с показателями пожарной опасности не более Г1, В2, Д2, Т2).

Кроме того, выявлены нарушения антитеррористической защищенности образовательного учреждения.

1. Здание (территория) МАДОУ «Детский сад № 48 комбинированного вида» не оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, не выполняются требования подпункта «д» пункта 24 постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территории)» (далее – Постановление № 1006). Сроки выполнения мероприятий истекли 31 декабря 2021 года.

2. Отсутствуют отметки должностных лиц учреждений, подтверждающие осуществление контроля, с их стороны, за функционированием пропускного и внутриобъектового режимов. Не выполняются требования подпункта «в» пункта 24 Постановления.

В силу п. 2 ч.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ от 29.12.2012 № 273) образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273 охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.



В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Обязательными требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу ст. 2 Закона № 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности (ст. 20 Закона № 69-ФЗ).

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов, обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы, организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности (далее - Правила № 1479).

В силу ст. 34 Закона № 69-ФЗ граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения организациями, независимо от их организационно-правовых форм



и форм собственности, их должностными лицами установлены вышеуказанными постановлениями правительства и иными нормативно-правовыми актами.

В силу ст. 2 Федерального закона 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» основными принципами противодействия терроризму являются обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина, а также приоритет мер предупреждения терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (Далее - Требования).

Согласно п. 2. Требований под объектами (территориями) понимаются комплексы технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, имеющих общую прилегающую территорию и (или) внешние границы, отдельные здания (строения, сооружения), обособленные помещения или группы помещений, правообладателями которых являются Министерство просвещения Российской Федерации, организации, подведомственные Министерству просвещения Российской Федерации, а также иные не находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти организации, осуществляющие образовательную деятельность в сфере общего образования, среднего профессионального образования в качестве основного вида деятельности (далее - органы (организации), являющиеся правообладателями объектов (территорий).

Согласно п. 6 Требований в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом возможных последствий совершения террористического акта проводится категорирование объектов (территорий).

Категорирование осуществляется в отношении функционирующих (эксплуатируемых) объектов (территорий) при вводе объектов в эксплуатацию, а также в случае изменения характеристик объектов (территорий), которые могут повлиять на изменение ранее присвоенной им категории опасности.

В соответствии с п.5 Требований ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).



В силу подпункта «г» п. 21 Требований, минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении.

Выявленные факты являются результатом отсутствия должного контроля со стороны руководства МАДОУ «Детский сад № 48 комбинированного вида».

Дальнейшее нарушение норм федерального законодательства требует от Вас незамедлительного принятия конкретных мер по их устранению, а также причин и условий, им способствующих.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, ст. 22, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

3. Данное представление подлежит рассмотрению с обязательным участием оперативного сотрудника прокуратуры города, в связи с чем необходимо заблаговременно уведомить прокурора о времени и месте рассмотрения представления.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах надлежит в письменном виде сообщить в прокуратуру города Краснотурьинска в срок не позднее одного месяца с момента получения, предварительно на адрес электронной почты [krtur@66.mailop.ru](mailto:krtur@66.mailop.ru), с последующей досылкой почтовой связью.

Заместитель прокурора г. Краснотурьинска  
советник юстиции



О.В. Беляева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652718

Владелец Кудинова Надежда Павловна

Действителен с 26.04.2024 по 26.04.2025