

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОТУРЬИНСК
муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 48 комбинированного
вида»

624440 Свердловская область

город Краснотурьинск

ул. Фурманова, 5

тел. 8(34384) 3-33-26

e-mail: virastaike25@gmail.com

<https://48kt.tvoysadik.ru>

ИНН 6617007092/КПП 661701001

ОКПО 50741693/ОГРН 1026601184587

26.01.2024 № 9

Заместителю прокурора г.
Краснотурьинска советнику
юстиции
Беляевой О. В.
заведующего МА ДОУ №48
Кудиновой Н.П.

В ответ на Ваше Представление об устранении нарушений законодательства в сфере образования №01-13-2024 от 12.01.2024 сообщая следующее:

1. Безотлагательно (в течении 3 дней) было рассмотрено настоящее представление администрацией МА ДОУ № 48 в составе: заведующей Кудиновой Н. П., завхоза Вяткиной Л. И., рабочего по обслуживанию здания Диановым И. А.

2. Незамедлительно принят исчерпывающий комплекс мер по устранению выявленных нарушений с понижением температурного режима в группе № 2. На основании приказа № 2-Д от 11.01.2024 по МА ДОУ № 48 «О проверке температурного режима в помещениях ДОУ», была создана комиссия, совместно с представителями обслуживающей организации «АС-Групп» (см. приложение 1).

Результатом работы комиссии стали: произведен осмотр отопительных приборов, стояков групп № 2, № 3, произведена промывка стояка в группах №2 и № 3 (см. приложение 2).

Заключением работы комиссии стали следующие рекомендации:

1. замена отопительных приборов в группе № 2;
2. Замена окон на окна из ПВХ в групповой группы № 2.

Учредитель и распорядитель денежных средств, начальник МОУО Шрайнер Е. К. ознакомлена с заключением комиссии. Ей сделан запрос на выделение денежных средств на устранение денежных недостатков, способствующих снижению температуры в данной группе (см.приложение 3).

Администрация МА ДОУ № 48 организовала и провела родительское собрание в группе № 2. Родителям от администрации было представлено предложение - перевести детей в здание МА ДОУ № 48 по адресу Чапаева,9. Предложение было рассмотрено родительским сообществом. В результате родители единогласно согласились с переводом детей в соседнее здание (см. приложение 4). По просьбе родителей, вместе с детьми были переведены младший воспитатель и воспитатель, закрепленные за группой (см. приложение № 5).

29.01.2024
Беляева О.В.

Таким образом, в результате принятых мер, дети находятся в помещении с температурой соответствующей санитарным нормам.

Заведующий МА ДОУ № 48



Н. П. Кудинова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652718

Владелец Кудинова Надежда Павловна

Действителен с 26.04.2024 по 26.04.2025