

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предоставлении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«28» августа 2024 г., 6624006100021197446

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Красногурьевск,  
городского округа Карпинск, Волчанского городского округа управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области**

(указательство полномочий контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Свердловская, г Красногурьевск, ул Парковая, Дом 2, тел. 83438443945, e-mail: ond-  
krasnoturinsk@66.mchs.gov.ru

Формат: ведомость предостережения

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований**  
от « 28 » августа 2024 г. № 2408/017-66/101/ПНН

**1. Предостережение объявлено**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", адрес юридического лица: 624440, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОТУРЬИНСК, УЛ. ФУРМАНОВА, Д. 5 ИНН 6617007092

Содержательная информация, являющаяся государственной тайной, не подлежит разглашению. Разглашение сведений, содержащих государственную тайну, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**2. При осуществлении**

федерального государственного пожарного надзора

Информация, являющаяся государственной тайной, не подлежит разглашению. Разглашение сведений, содержащих государственную тайну, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. В ходе профилактического визита, проведенного 09.08.2024 г. на основании указания УИД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области от 01.07.2024 г. № СЗ-226-4-271 «О подготовке образовательных организаций к новому 2024/2025 учебному году» в здании Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48 комбинированного вида», расположенном по адресу: 624440, Свердловская область, г. Красногурьевск, ул. Фурманова, 5 были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно: - отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации здания (п.37 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479); п.4.3.12 СП 1.13130.2020) (предложен к исполнению предостережением от 01.08.2023 г. № 2308/017-66/20/ПНН).
2. Для покрытия пола лестничной клетки применен линолеум, показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности) (требуется материал с показателями пожарной опасности не более В2, Д2, Т2, РП1) (п.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ) (предложен к исполнению предостережением от 01.08.2023 г. № 2308/017-66/20/ПНН).
3. Не все двери, ведущие в лестничные клетки здания, оборудованы приспособлениями для самозакрывания (п.14 Правил противопожарного режима в РФ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020) (предложен к исполнению предостережением от 01.08.2023 г. № 2308/017-66/20/ПНН).
4. Не выполнены противопожарными дверями вентиляционной в помещениях бассейна (необходимо установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30) (ст.88, табл.24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.7.2.21 СП 252.1325800.2016).

Информация, являющаяся государственной тайной, не подлежит разглашению. Разглашение сведений, содержащих государственную тайну, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:**

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**  
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 37 Правил, абзац 2  
**Обязательное требование**  
Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электронитания рабочего освещения.
2. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**  
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 7, глава 30, статья 134  
**Обязательное требование**

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

3. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**  
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 14 Правил, абзац 1  
**Обязательное требование**  
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипанника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
4. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**  
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 19, статья 88  
**Обязательное требование**  
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)


4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
о недопустимости нарушения обязательных требований  
и предлагаю:**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 48 комбинированного вида» (ИНН 6617007092) изыскать финансовые средства и принять меры по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности, а также обеспечить надлежащий контроль за соблюдением режимных мероприятий в области пожарной безопасности. Непринятие мер по устранению выявленных нарушений, в случае возникновения пожара, создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей, их имущества, может привести к распространению опасных факторов пожара и образованию препятствий для безопасной эвакуации людей. Дополнительно информирую, что невыполнение указанных противопожарных мероприятий образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - до четырехсот тысяч рублей.

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

Заместитель начальника отдела - начальник отделения НДнПР ГО  
Красноурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО (заместитель  
главного государственного инспектора ГО Красноурьинск, ГО  
Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору) Ярославцев  
Андрей Александрович



Ярославцев Андрей Александрович - Заместитель начальника отдела - начальник отделения НДнПР ГО Красноурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО (заместитель главного государственного инспектора ГО Красноурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору) телефон: +73438443945, E-mail: [tond-krasnoturinsk@mail.ru](mailto:tond-krasnoturinsk@mail.ru)

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652718

Владелец Кудинова Надежда Павловна

Действителен с 26.04.2024 по 26.04.2025